



Генеральному директору ЗАО
«Связьстройдеталь» Анисимову А.С.

Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ЦЕНТР»

ул. 3-я Хорошевская, д. 17, корп.1
г. Москва, Россия, 123298,
тел.: +7 (499) 998-16-16, факс: +7 (499) 998-16-15
e-mail: info@center.rt.ru, web: www.center.rt.ru

№ _____

На №

от

**Заключение о возможности применения трубы ССД-ПАЙП производства ЗАО
«Связьстройдеталь» при строительстве кабельной канализации**

По результатам рассмотрения представленных для тестирования образцов трубы ССД-ПАЙП, производимых ЗАО «Связьстройдеталь» по ТУ 22.21.21-082-27564371-2017 «Трубы полимерные жесткие гофрированные спиральные», определено, что труба ССД-ПАЙП может применяться при строительстве кабельной канализации для местных сетей связи на участках ввода в здания, монтажа сложных обходов, при строительстве кабельной канализации малой емкости трубами диаметром 50, 63 мм без ограничений. Использование труб диаметром 110мм и 120 мм рекомендовано с использованием специальных наконечников для УЗК.

Труба ССД-ПАЙП рекомендована для применения при строительстве и эксплуатации кабельной канализации на сетях Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»

**Заместитель директора МРФ «Центр»
- Технический директор**

А.К.Леваков

Ларионов Ю.Е.
+7 (495) 855-40-70